



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (общежитие № 1)
 и предоставляемых на нем услуг

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта: г.Иркутск, м-он Юбилейный, 16 В (общежитие № 1)

Наименование предоставляемой услуги: Дополнительное профессиональное образование в области здравоохранения.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее 5 этажное здание, общей площадью 5394,4 кв.м.
- часть здания: один этаж в одном блоке 187,5 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка 7 420 кв.м.

Наименование организации: Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Краткое наименование: ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Юридический адрес: 664079, г.Иркутск, м/р Юбилейный, 100.

Основание для пользования объектом: оперативное управление.

Форма собственности: государственная.

Административно-территориальная подведомственность: федеральная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: дополнительное профессиональное образование.

Плановая мощность: посещаемость – 240 человек в день.

Форма оказания услуг: бытовые услуги в период обучения.

Категория обслуживания населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста.

Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата,
- инвалиды с нарушением функций внутренних органов.

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1 Порядка*, в т.ч. наличие	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	не соответствуют
2.	Сменные кресла-коляски	не требуются
3.	Адаптированные лифты	не требуются
4.	Поручни	не соответствуют
5.	Пандусы	не соответствуют
6.	Подъемные платформы (аппарели)	не требуются
7.	Раздвижные двери	не требуются
8.	Доступные входные группы	соответствуют 100%
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	не соответствуют
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	соответствуют 100%
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	не требуется
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не требуется
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	не требуется


4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги в соответствии с приложением 1 Порядка*, в т.ч.	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	не требуется
2.	Наличие специального и приспособленного оборудования,	не требуется

	необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	соответствуют
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распределительным актом возложено оказание инвалидам при помощи предоставлении им услуг	соответствуют
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	соответствуют
6.	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	не требуется
7.	Соответствие транспортных средств. Используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	не требуется

**5. Выполненные управленческие решения,
необходимые для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Выполненные работы, необходимые для приведения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Установка специализированных знаков на выделенной стоянке автотранспортных средств для инвалидов	июль 2018
2.	Установка специальных поручней	август 2018
3.	Переоборудование доступного для инвалидов санитарно-гигиенического помещения (туалета)	август 2018

Председатель комиссии – зам. директора по ОБ:  Г. И. Капорский

Члены комиссии:

Главный инженер _____ В. В. Шерстянкин

Зав. КДЦ _____ И. В. Матвеева

Инженер по ТБ и ОТ _____ С. Н. Аршаниц